



جامعة الزقازيق
كلية الطب البيطري
معيار الموارد المالية والمادية



المعيار: الموارد المالية والمادية

الوثيقة	كود الوثيقة
بيان بعدد وسعة و أماكن توزيع طفايات الحريق بالكلية – محاضر ملء ومتابعة الطفايات وفواتير السداد للاعوام الثلاث الماضية حتى 2021	(1 / 5 / 6)

المحتويات:

- بيان بعدد وسعة و أماكن توزيع طفايات الحريق بالكلية.
- محاضر ملء ومتابعة الطفايات وفواتير السداد للاعوام الثلاث الماضية حتى 2021.

وثائق أخرى داعمة:

○

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب البيطري بتوفير تعليم عالي الجودة في مجال الطب البيطري والمجالات ذات الصلة بصحة الإنسان وسلامة الغذاء والبيئة، كما تهتم الكلية بإجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية بالإضافة الى تقديم خدمات متميزة للمجتمع مع الإلتزام بحقوق الحيوان علاوة على تأهيل خريجين قادرين على التعلم المستمر والمنافسة المحلية والإقليمية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

رؤية الكلية: تتطلع كلية الطب البيطري إلى أن تكون عضوا بارزا في مؤسسة معترف بها وقيادة متميزة للتعليم والدراسات العليا والبحث العلمي والخدمات البيئية والتنمية المستدامة وتطبيق المعرفة من أجل صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء .

جامعة الزقازيق
كلية الطب البيطري
إدارة التوريدات

بيان بأجهزة إطفاء الحريق بالكلية حتى ٢٠٢٢

القسم	طفاية حريق ١٢ ك ج ٢٠ م	طفاية ٦ ك ٥-٧	طفاية بغار ٦ ك	طفاية فيكتوريا بودره ٦ ك	طفايه بودره جافة	بغار ١٠٠ ك	بغار ٩ ك	فيكتور ٩ ك	اناف ٦ ك	اتصال ذاتي	حبات هاتوجين
الكيمياء			١	١							
الجراحة			٤			٢					
الفارما			١			٢					
الميكرو	١		٢	١				٢			
طب الحيوان	١		١	١		٢		١			
الولادة			١			٢					
امراض مشتركة	١		١								
عئدة الكليه		١		٦		١٤			١	١	١
مراقبة الأغذية			١	١				٦			
الفيرولوجي											
تغذيه ك			١	١							
الفسيولوجي			١	١							
وحدة بحوث الإماك			١			١					
طب شرعي			١			٢					
ثروة حيوانية			٢			١					
التشريح			١			٢					
امراض السمك						٢					
البليستكه					٣						
طب الطيور			٣								
الطقيليات			١	١		٢					١
الصحة						٢					
باثولوجي ك			٢								
انسجة وخلايا			١	١				٣			
المعمل المركزي	١			٢		١					
البياثولوجي			٤	١							
قاعة المؤتمرات											٢
المستشفى العنقل											٢٨
المركز الجامعي											١
المزرعه											١
اجمالي/١٠٨	٤	١	٣٢	١٦	٣	١	٣٥				٢



صورة على الأصل
رئيس نصيب الموارد
م. د. تامر محمد عبد الحميد

شهادة مرور دوري وصيانة

تشهد كلية/ معهد/ إدارة/ مركز / وحدة (كلية الطب البيطري جامعة الإقازيق)
بأن السيد / راسيا علرجا الربيع مدير مسئول الصيانة والخدمة الخارجية بالشركة المتحدة
قد قام بالمرور علي أجهزة الإطفاء المتواجدة بالكلية وعددها (١٣٧)
(مائة سبعة وثلاثون) جهاز فقط لا غير) وذلك طبقا لعقد الصيانة المبرم مع
إدارة الجامعة وقد تم عمل اللازم بمعرفة مندوبكم المذكور .

بيان بعدد الأجهزة

العدد	الوصف	م	العدد	الوصف	م
—	جهاز بودرة سعة ١٠٠ كجم	٩	—	جهاز بودرة سعة ١ كجم	١
—	جهاز تلقائي سعة ٦ كجم	١٠	—	جهاز بودر سعة ٢ كجم	٢
—	جهاز تلقائي سعة ١٢ كجم	١١	—	جهاز بودرة سعة ٣ كجم	٣
١٥	جهاز ثاني أكسيد الكربون	١٢	—	جهاز بودرة سعة ٤ كجم	٤
—	جهاز رغوي سعة ٩ كجم	١٣	٦٨	جهاز بودرة سعة ٦ كجم	٥
—	جهاز رغوي سعة ٤٥ كجم	١٤	٤٩	جهاز بودرة سعة ٩ كجم	٦
—	جهاز رغوي سعة ٩٠ كجم	١٥	٥	جهاز بودرة سعة ١٢ كجم	٧
١٣٧	الإجمالي		—	جهاز بودرة سعة ٥٠ كجم	٨

المدير العام



مسئول الصيانة



تحريرا في ١٠/٢١/٢٠٢١

صرة طبعه وردهل
رئيس معيار الموارد المالية
٥٠٥ | تامر محمد محمد

شهادة مرور دوري وصيانة

تشهد كلية/ معهد/ إدارة/ مركز / وحدة (كلية الطب البيطري)
بان السيد / محمد ربيع مسئول الصيانة والخدمة الخارجية بالشركة المتحدة
قد قام بالمرور على أجهزة الإطفاء المتواجدة بالكلية وعددها (١٤٢)
(مائة اثنين واربعون جهاز فقط لا غير) وذلك طبقا لعقد الصيانة المبرم مع
إدارة الجامعة وقد تم عمل اللازم بمعرفة مندوبكم المذكور .

بيان بعدد الأجهزة

العدد	الوصف	م	العدد	الوصف	م
١	جهاز بودرة سعة ١٠٠ كجم	٩		جهاز بودرة سعة ١ كجم	١
	جهاز تلقائي سعة ٦ كجم	١٠		جهاز بودر سعة ٢ كجم	٢
٤	جهاز تلقائي سعة ١٢ كجم	١١		جهاز بودرة سعة ٣ كجم	٣
١٥	جهاز ثاني أكسيد الكربون	١٢		جهاز بودرة سعة ٤ كجم	٤
	جهاز رغوي سعة ٩ كجم	١٣	٦٨	جهاز بودرة سعة ٦ كجم	٥
	جهاز رغوي سعة ٤٥ كجم	١٤	٤٩	جهاز بودرة سعة ٩ كجم	٦
	جهاز رغوي سعة ٩٠ كجم	١٥	٥	جهاز بودرة سعة ١٢ كجم	٧
	الإجمالي	١٤٢		جهاز بودرة سعة ٥٠ كجم	٨

المدير العام

١١ الختم
٢٠١٢



١١/١١

مسئول الصيانة



تحريراً في
صورة طبق الأصل
رئيسي معيار الموازن
١٩
١٩

شهادة مرور دوري وصيانة

تشهد كلية الطب البيطري
مسئول الصيانة والخدمة الخارجية بالشركة المتحدة قد قام بالمرور على أجهزة الإطفاء
المتواجدة بالكلية وعددها (١٤٢)
وذلك طبقا لعقد الصيانة المبرم مع إدارة الجامعة وقد تم عمل اللازم بمعرفة مندوبكم المذكور .
بأن السيد / محمد حسين متولي
مسئول الصيانة
جهاز فقط لا غير

بيان بعدد الأجهزة

م	الصف	العدد	م	الصف	العدد
١	جهاز بودرة سعة ١ كجم	٩	١	جهاز بودرة سعة ١٠٠ كجم	١
٢	جهاز بودرة سعة ٢ كجم	١٠	٢	جهاز تلقائي سعة ٦ كجم	١
٣	جهاز بودرة سعة ٣ كجم	١١	٣	جهاز تلقائي سعة ١٢ كجم	٤
٤	جهاز بودرة سعة ٤ كجم	١٢	٤	جهاز ثاني أكسيد الكربون	١٥
٥	جهاز بودرة سعة ٦ كجم	٦٨	٥	جهاز رغوي سعة ٩ كجم	١٣
٦	جهاز بودرة سعة ٩ كجم	٤٩	٦	جهاز رغوي سعة ٤٥ كجم	١٤
٧	جهاز بودرة سعة ١٢ كجم	٥	٧	جهاز رغوي سعة ٩٠ كجم	١٥
٨	جهاز بودرة سعة ٥٠ كجم		٨	جهاز رغوي سعة ١٠٠ كجم	١٦
				الإجمالي	١٤٢

مدير عام الكلية

خاتم الكلية



مسئول الصيانة بالكلية

تحريرا في ٢٠٢٠/٩/٢٧

شهادة مرور دوري وصيانة

بأن السيد / محمد حسين متولي

تشهد كلية الطب البيطري

مسئول الصيانة والخدمة الخارجية بالشركة المتحدة قد قام بالمرور على أجهزة الإطفاء
المتواجدة بالكلية وعددها (١٤) جهاز فقط لا غير

وذلك طبقا لعقد الصيانة المبرم مع إدارة الجامعة وقد تم عمل اللازم بمعرفة مندوبكم المذكور .

بيان بعدد الأجهزة

م	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد
١	جهاز بودرة سعة ١ كجم	٩	جهاز بودرة سعة ١٠٠ كجم	١	١
٢	جهاز بودرة سعة ٢ كجم	١٠	جهاز تلقائي سعة ٦ كجم		
٣	جهاز بودرة سعة ٣ كجم	١١	جهاز تلقائي سعة ١٢ كجم	٤	
٤	جهاز بودرة سعة ٤ كجم	١٢	جهاز ثاني أكسيد الكربون	١٥	
٥	جهاز بودرة سعة ٦ كجم	١٣	جهاز رغوي سعة ٩ كجم		
٦	جهاز بودرة سعة ٩ كجم	١٤	جهاز رغوي سعة ٤٥ كجم		
٧	جهاز بودرة سعة ١٢ كجم	١٥	جهاز رغوي سعة ٩٠ كجم		
٨	جهاز بودرة سعة ٥٠ كجم	١٦	جهاز رغوي سعة ١٠٠ كجم		
الإجمالي					١٤

مدير عام الكلية

خاتم الكلية

٢٠٢٥

مسئول الصيانة بالكلية

تحريرا في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٥

شهادة مرور دوري وصيانة

بان السيد / محمد حسين متولي

تشهد كلية الطب البيطري

مسنول الصيانة والخدمة الخارجية بالشركة المتحدة قد قام بالمرور على أجهزة الإطفاء
المتواجدة بالكلية وعددها (١٢٢)


وذلك طبقا لعقد الصيانة المبرم مع إدارة الجامعة وقد تم عمل اللازم بمعرفة مندوبكم المذكور .

بيان بعدد الأجهزة

م	الوصف	العدد	م	الوصف	العدد
١	جهاز بودرة سعة ١ كجم	٩	١	جهاز بودرة سعة ١٠٠ كجم	١
٢	جهاز بودرة سعة ٢ كجم	١٠	٢	جهاز تلقائي سعة ٦ كجم	
٣	جهاز بودرة سعة ٣ كجم	١١	٣	جهاز تلقائي سعة ١٢ كجم	٤
٤	جهاز بودرة سعة ٤ كجم	١٢	٤	جهاز ثاني أكسيد الكربون	١٥
٥	جهاز بودرة سعة ٦ كجم	٦٨	٥	جهاز رغوي سعة ٩ كجم	
٦	جهاز بودرة سعة ٩ كجم	٤٩	٦	جهاز رغوي سعة ٤٥ كجم	
٧	جهاز بودرة سعة ١٢ كجم	٥	٧	جهاز رغوي سعة ٩٠ كجم	
٨	جهاز بودرة سعة ٥٠ كجم		٨	جهاز رغوي سعة ١٠٠ كجم	
			الإجمالي		١٢٢

مدير عام الكلية

خاتم الكلية



مسنول الصيانة بالكلية
تحريرا في ١٤/١٢/٢٠٢٥